

# Zertifikat

Nr. 1435.IM.133757/19, V1.0

Die TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG bestätigt hiermit

**Sick AG**

Erwin-Sick-Str. 1  
79183 Waldkirch

dass die induktiven Näherungsschalter

## IN30-E0x0xK

die Anforderungen der nachfolgenden Normen erfüllen

- 
- IEC 61508: 2010; SIL 2
  - ISO 13849-1: 2015; PL d (anwendbar bis Kat. 3)
  - IEC 62061:2005; +AMD1:2012 + AMD2:2015; CSV/COR1:2015; SIL<sub>cl</sub> 2
  - IEC 60947-5-3: 2013
- 

Zertifizierungsprogramm Leittechnik (SEB-ZE-SEECERT-VA-320-20, Rev. 3/9.15)

Grundlage der Zertifizierung ist der Bericht 1435.IM.133757/19TB und die Liste der Versionsfreigaben in der jeweils gültigen Fassung.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Nutzung des nebenstehenden Prüfzeichens.

Gültig bis: 2024-08-21  
Aktenzeichen: 8117247979

Hamburg, 2019-08-21



Bianca Pfuff

