



Zertifikat

Nr. SEBS-A.111716/17, V1.0

Die TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG bestätigt hiermit

HOERBIGER Flow Control GmbH

Südliche Römerstraße 15
86972 Altenstadt

dass die Sicherheitsfunktion „Emergency Shut Down (ESD)“ des
elektrohydraulischen Stellantriebs

TriVAX Compact

die Anforderungen der nachfolgenden Normen erfüllt

- IEC 61508: Teil1:2010; Teil2:2010; SIL 2 (SIL3 bei redundantem Einsatz)
- IEC 62061: 2005+AMD1:2012+AMD2:2015 CSV/COR1:2015; SIL_{CL} 2

Zertifizierungsprogramm Leittechnik (SEB-ZE-SEECERT-VA-320-20, Rev.5.1 / 04.19)

Grundlage der Zertifizierung ist der Bericht SEBS-A.111716/17TB in der jeweils gültigen Fassung, welcher die Liste der Typenschlüssel enthält.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Nutzung des nebenstehenden Prüfzeichens.

Gültig bis: 2026-03-31
Aktenzeichen: 8114744019

Hamburg, 2021-03-31

Tobias Nelke

