

Zertifikat

SEBS-A.150520/17, V1.0

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG bestätigt hiermit

Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg

dass Temperaturmessumformer der Serie

MACX MCR / PL

die Anforderungen der nachfolgenden Normen erfüllen.

- IEC 61508: 2010; einsetzbar bi SIL 2
- ISO 13849-1: 2015; einsetzbar PL d
- ISO 13849-2: 2012

Zertifizierungsprogramm Leittechnik (SEB-ZE-SEECERT-VA-320-20, Rev. 3/9.15)

Grundlage der Zertifizierung sind der Bericht
SEBS-A.150520/17TB und die Liste der
Versionsfreigaben in der jeweils gültigen
Fassung.

Dieses Zertifikat berechtigt zur Nutzung des
nebenstehenden Safety Approved
Prüfzeichens.

Gültig bis: 2023-08-31
Aktenzeichen: 8114897598

Hamburg, 2018-08-31



Bianca Pfuff

