

Zertifikat

No. SEBS-A.105717/17, V1.0

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG bestätigt hiermit

Schneider Electric Automation GmbH

Schneiderplatz 1
97828 Marktheidenfeld

dass die Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO)
im integrierten Antriebssystem bestehend aus den Geräten

LXM32i, BMi und LXM32i Module

die Anforderungen der nachfolgenden Normen erfüllen


- IEC 61508-1/-2: 2010; SIL 3
- IEC 61800-5-2: 2016; SIL 3
- ISO 13849-1:2015; PL e
- IEC 62061: 2015; SILcl 3

Zertifizierungsprogramm Leittechnik (SEB-ZE-SEECERT-VA-320-20, Rev. 3/9.15)

Grundlage der Zertifizierung ist der Bericht SEBS-A.105717/17TB in der jeweils gültigen Fassung.
Dieses Zertifikat berechtigt zur Nutzung des nebenstehenden Prüfzeichens.

Valid until: 2023-01-31
File reference: 8115289631

Hamburg, 2018-01-31



Bianca Pfuff

