

Zertifikat

Nr. SEBS-A.153957/15 V3.0

Die TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG bestätigt hiermit

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstraße 1
23560 Lübeck
Deutschland

für das Gas-Messsystem

Dräger Pulsar 7000 / 7700 / 7900

die Erfüllung der Anforderungen der nachfolgenden Normen

- IEC 61508-1:2010; SIL 2; SC3
- IEC 61508-2:2010; SIL 2; SC3
- IEC 61508-3:2010; SIL 2; SC3
- EN 50402:2005 + A1:2008
- EN 50271:2018

Zertifizierungsprogramm Leittechnik (SEB-ZE-SEECERT-VA-320-20, Rev. 4.1 / 10.18)

Grundlage der Zertifizierung ist der Bericht Nr. SEBS-A-153957/15 TB-1 V1.3 vom 07.03.2019 (inkl. Versionsangaben) und die Liste der freigegebenen Modellvarianten. Dieses Zertifikat berechtigt zur Nutzung des nebenstehenden Konformitätszeichens.

Gültig bis: 13.03.2024
AktENZEICHEN: 8116343706

Hamburg, 13.03.2019



Tobias Nelke
(Leiter Zertifizierungsstelle)

