

Checkliste für die beauftragte Person (ehemals Aufzugswärter) gemäß TRBS 3121 Ausgabe 10/2018

Standort: Fabriknummer: Jahr:

Inaugenscheinnahme/Funktionskontrolle	KW:		KW:		KW:		KW:	
	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Die Zugänge zum Fahrschacht, zum Triebwerk und den dazugehörigen Schalteinrichtungen sind frei und sicher begehbar und im Triebwerksraum werden keine aufzugsfremden Gegenstände gelagert.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Fahrkorb kann nicht anfahren solange eine Schachttür geöffnet ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine Schachttür lässt sich nicht öffnen solange sich der Fahrkorb außerhalb der Entriegelungszone dieser Tür befindet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Fahrkorb kann nicht anfahren solange die Fahrkorbtür geöffnet ist.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die für die sichere Verwendung der Aufzugsanlage erforderliche Haltegenauigkeit ist in den einzelnen Haltestellen noch vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Notrufeinrichtung funktioniert (soweit das Notrufsystem nicht eine automatische Selbstprüfung enthält) und die hilfeleistende Stelle hat einen aktuellen Notfallplan vorliegen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Notbremschalter im Fahrkorb (sofern vorhanden), die Schutzeinrichtungen an Fahrkorbzugängen (z. B. Lichtgitter) und der Tür-Auf-Taster sind wirksam.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Schachtwand ist an den Zugangsseiten des Fahrkorbes nicht beschädigt (bei Fahrkörben ohne Fahrkorbtüren).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Fahrkorbbeleuchtung ist funktionsfähig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fahrkorbwände und -türen sowie Schachtwände und -türen sind nicht mechanisch beschädigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die bestimmungsgemäße und sichere Verwendung der Aufzugsanlage findet entsprechend den Herstellervorgaben und/oder der Gefährdungsbeurteilung bzw. der festgelegten zusätzlichen Schutzmaßnahmen statt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ggf. weitere Mängel/Abweichungen:	-							
	-							
	-							
	-							
	-							